



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992, тел. (3842) 36-73-15 факс (3842)36-78-47/36-55-27,

**E-mail: [ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru)/[42.rospotrebnadzor.ru](mailto:42.rospotrebnadzor.ru)**

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе  
г. Прокопьевск, ул. Подольская 19

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88 [adm-prokopievsk.@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:adm-prokopievsk.@42.rospotrebnadzor.ru)

Предписание № 93

должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства

г. Прокопьевск

22 апреля 2019 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе  
Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Кудрявцева Наталья Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

в результате проведения внеплановой выездной проверки в отношении: муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
Юридический адрес: 653047, Кемеровской области, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 53  
Фактический адрес. 653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 53  
ИНН 4223025630, ОГРН 1024201889579

**УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов  
Российской Федерации и санитарного законодательства муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» выявлены  
нарушения санитарного законодательства:

В соответствии с экспертным заключением № 352/005-ОГДиП/10 от 17.04.2019г. Площадь  
учебных кабинетов составляет от 49,5 до 61,5 м<sup>2</sup>, кабинеты физики, химии, технологии -66,5-  
70,7 м<sup>2</sup>. Площадь учебного кабинета принимается без учета площади, необходимой для  
расстановки дополнительной мебели (шкафы) для хранения учебных пособий и оборудования,  
используемых в образовательном процессе, из расчета менее 2,5м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при  
фронтальных формах занятий в таких классах(1а, 1г, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 3г, 4в, 4г, 5а, 5б, 5г, 6а, 6б,  
6в, 7а, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 11б, 4а, 4б), что не соответствует п.4.9.,10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «  
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  
общеобразовательных учреждениях».

В спортивном зале проводятся теоретические занятия на скамейках для обучающихся освобо-  
жденных от урока физкультуры. Обучающиеся не обеспечены рабочим местом (отсутствует  
стол, стулья) в соответствии с его ростом, что не соответствует п.п. 5.1.; 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-  
10.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми  
термометрами только учебные кабинеты начальных классов, что не соответствует п. 6.2. СанПин

2.4.2.2821-10. Температура воздуха измеренная на рабочих местах преподавателей в учебных помещениях № 203, 202, 212 составляет 22,2 – 25°C (при допустимой 20-25°C), что соответствует 1а п.2.2.6, таб.2.2.СанПиН 2.4.2.3359-16. Температура воздуха измеренные на рабочих местах преподавателей в кабинетах русского языка и литературы № 206, начального класса 305 ) составляет 25,5 – 26.7°C (при допустимой 20-25°C), для холодного периода года, категории работ 1а, не обеспечивает оптимальный микроклимат, что не соответствует 1а п.2.2.6, таб.2.2.СанПиН 2.4.2.3359-16. « Санитарно- эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Протокол лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 3554 от 15.04.19г.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные – не проветривают во время уроков, что не соответствует п. 6.6. СанПин 2.4.2.2821-10. До начала занятий и после их окончания не осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, либо осуществляется в присутствии детей. Продолжительность сквозного проветривания не определяются погодными условиями, эффективностью отопительной системы, что не соответствует п.6.6.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Перерывы между сменами составляет менее 30 минут, что не позволяет провести достаточное проветривание для достижения оптимального микроклимата в учебных помещениях, рекреациях, что не соответствует п.10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не представлены данные обследования технического состояния вентиляции специализированной организацией, что не соответствует п. п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. На отопительных приборах кабинетах расположенных на солнечной стороне имеются краны для ограничения тепла, кроме кабинета № 206. СанПиН 2.4.2.2821-10

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №11»** устранить выявленные нарушения до 19.11.2019г.:

- 1.Площадь учебного кабинета принимать с учетом площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели ( шкафы) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета менее 2,5м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в таких классах
- 2.Оборудовать в спортивном зале для проведения теоретических занятий для обучающихся освобожденных от урока физкультуры рабочим местом в соответствии с п.п. 5.1.; 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 3 Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты обеспечить бытовыми термометрами
- 4.Обеспечить оптимальный микроклимат рабочих мест преподавателей в учебных помещениях
- 5.Обеспечить в учебных помещениях проветривание во время перемен, а рекреационные – во время уроков.
- 6.До начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное проветривание учебных помещений, в отсутствие детей. Продолжительность сквозного проветривания определять

погодными условиями, эффективностью отопительной системы в соответствии с требованием п.6.6.СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Перерывы между сменами обеспечить не менее 30 минут, для проведения проветривания
8. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией в соответствии с требованием п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Для достижения оптимального микроклимата в помещениях обеспечить на отопительных приборах кабинете № 206 краны для ограничения тепла,


Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в срок до 19.11.2019г должностному лицу Кудрявцева Наталья Николаевна — ведущему специалисту-эксперту Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, по адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, каб. 17

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



  
\_\_\_\_\_   
подпись

Кудрявцева Н.Н.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 22 » 04 2019 г. № \_\_\_\_\_  
получил « 22 » 04 2019 г. \_\_\_\_\_

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

 \_\_\_\_\_   
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.