



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактикой работы
Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. (8-3846) 61-01-01, 61-24-57
E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 89 / 1 / 28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «26» июля 2019 года, № 89, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «09» августа 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «09» августа 2019 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору **Ефановым Константином Игоревичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» расположена по адресу: г. Прокопьевск, ул. Обручева, 53

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **Ио директора Шкляр Марина Юрьевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Частично отсутствует ограждение на крыше здания.	Пункт 24. Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	01.07.2020 года	
2.	Не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического	Пункт 3. Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г., приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об	16.09.2019 года	

		ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
3.	Отсутствует журнал произвольной формы противопожарных инструктажей.	Пункт 3. Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г., приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	16.09.2019 года	
4.	В гаражных помещениях складировается горючий материал.	Подпункт «д» пункта 136 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	16.09.2019 года	
5.	На 3 этаже в подсобных помещениях на светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией завода-изготовителя.	Подпункт «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	16.09.2019 года	
6.	Пожарные щиты недоукомплектованные немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.	Пункт 482 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	16.09.2019 года	
7.	В подвальном помещении складировается горючий материал.	Подпункт «д» пункта 136 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	16.09.2019 года	
8.	Отсутствует автономный источник питания и светильники аварийного освещения на путях эвакуации.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82. п. 43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	01.07.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и
Прокопьевского района по пожарному надзору Ефанов К. И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«09» 08 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

М.Л.И.
(подпись)

и.о. директора М.К.К.И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

«09» 08 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору