

РОССИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
(МБОУ «Школа № 11»)

653047, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Обручева, 53
тел. /факс 8 (384 6) 69-49-88

E-mail: prk_school_11@mail.ru

ОГРН: 1024201889579

ИНН/КПП: 4223025630/422301001

№ 161

«14» мая 2019г

Начальнику территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в городе
Киселевске, Прокопьевске и
Прокопьевском районе В.В.Вачаеву
и.о. директора МБОУ «Школа №11»
Гречкосевой Е.С.

**Меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических правил по
внеплановой проверке от 22.04.2019г. № 301, № 302 в МБОУ «Школа №11»**

№ пп	Нарушение	Выполнение
1.	Площадь учебного кабинета принимается без учета площади, необходимой для расстановки мебели для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета менее 2,5 м ² на 1 обучающегося.	С 01 сентября 2019 года комплектование 1,10 классов - комплектов будут учитываться требования согласно п.4.9.,10.1. СанПин, из расчета 2,5 м ² на 1 обучающегося.
2.	В спортивном зале проводятся теоретические занятия на скамейках для учащихся освобожденных от урока физической культурой.	Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры обязаны находиться в спортивном зале, наблюдают за практической частью урока, на дом получают задание по теоретическому материалу, чтобы получить оценку за урок.
3.	Для контроля температурного режима учебные кабинеты старшей школы не оснащены бытовыми термометрами	На 06.05.2019г. все учебные кабинеты школы оснащены бытовыми термометрами.

4.	Не обеспечен оптимальный микроклимат в кабинетах № 206,305	Согласно требованиям п.2.2.6 таб.2.2. СанПин 2.4.2.3359-16 в кабинетах № 206,305 перекрыта система отопления. В кабинете № 206 в летний период запланирована врезка вентиля для контроля температурного режима в кабинете.
5.	Учебные помещения не проветриваются во время перемен, а рекреационные во время уроков, что не соответствует п.6.6.СанПин2.4.2.2821-10	Все учебные помещения и рекреационные проветриваются согласно п.6.6.СанПин 2.4.2.2821-10 (ответственность за соблюдение данных пунктов СанПин возложено на учителей-предметников по кабинетам, дежурных учителей по рекреациям, так же все этажи закреплены за заместителями директора по УВР, ВР, АХР, БОП).
6.	Перерывы между сменами составляют менее 30 минут, что не позволяет провести достаточное проветривание для достижения оптимального микроклимата в учебных помещениях, рекреациях.	Перерывы между сменами составляют 40 минут, согласно пересмотренному расписанию перемен, что отвечает требованиям СанПин п.10.13. 2.4.2.2821-10
7.	Не представлены данные обследования технического состояния вентиляции специализированной организацией. Что не соответствует п.п.6.1. СанПин 2.4.2.2821-10	В акте приемки МБОУ «Школа №11» от 31 июля 2018г. в п. 14 отмечено, что воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, что обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена, акт приемки подписан комиссией Управления образования г.Прокопьевска.

И.о. директора МБОУ «Школа №11»



Е.С. Гречкосева